

Temat pracy dyplomowej: Projekt wstępny instalacji gaśniczej wodnej

Założenia i dane:

- projekt musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,
- typ instalacji: tryskaczowa, mokra,
- obiekt chroniony: fabryka kosmetyków,
- wymiary obiektu chronionego: szerokość 15 m, długość 25 m, wysokość 4 m,

Zakres pracy:

1. Zwięźle scharakteryzować typy stosowanych instalacji gaśniczych wodnych.
2. Wykonać niezbędne obliczenia projektowanej instalacji, w tym obliczenia hydrauliczne.
3. Zaplanować rozmieszczenie tryskaczy.
4. Ustalić sposób prowadzenia rurociągów.
5. Określić średnice rurociągów.
6. Dobrać podstawowe elementy instalacji.
7. Wykonać rysunek instalacji.